

第 1 回 質 問 回 答 書

令和4年 4月 5日

プロポーザル参加者 様

埼玉西部消防組合

管理者 藤 本 正 人

(公 印 省 略)

下記件名のプロポーザルに関する質問については、次のとおり回答いたします。

件 名	(仮称) 消防共同指令センター高機能消防指令システム整備工事	
No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・1 ページ 第4 事業範囲及び実施期間 1 設計業務 (2) 既存設備移設工事設計業務 (3) 建築改修工事設計業務 3 工事 (2) 既存設備移設工事 (3) 建築改修工事建築改修工事
1	【質問事項】 既設設備移設、建築改修工事は消防側が本業務と別に発注する指令室（壁、天井等）の改修工事とスケジュール等の兼ね合いが発生すると考えております。指令室（壁、天井等）の改修工事のスケジュール、およびそれと合わせて、既設設備移設、建築改修工事の予定工程表等がございましたらご提示願います。	
	【回 答】 建築改修工事における予定表を別添のとおり提示します。	

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・15ページ・項5指令電送装置
2	【質問事項】	(2)モニター装置(PC)は別紙3のとおり、モニター(PCではない)ということによろしいか。
	【回答】	お見込みのとおり。

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・15ページ・項5指令電送装置
3	【質問事項】	運用イメージについて、署所に複数台の制御装置がある場合、同じ画面を表示することによろしいか。
	【回答】	制御装置に附随する画面については、同じ画面表示とするが、運用については設計により検討する。

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・28ページ・コ出場編成機能
4	【質問事項】	直近編成につきましては、(キ)の内容で実現することによろしいか。
	【回答】	(キ)による実現を可とする。

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・35ページ 5 指令制御装置 (3) 構造概要 エ 本装置は制御処理部の装置内部二重化に加え、同一構成の装置を2台装備して現用予備構成による冗長運用とすること。
5	【質問事項】	冗長化については、他装置での実現含め同等以上の提案であれば上記以外の方法でもよろしいか。
	【回答】	冗長化の方法については、要求水準書に記載する冗長化構成と同等以上の提案であれば可とする。

No.	書類名・ページ・項目	<p>要求水準書・41 ページ オ 総合度数表示 表示項目は以下のとおりとすること。 (a) 119 番通報着信件数又は119 番通報受付件数 (本日、今月、累計) (b) 災害区分毎件数 (本日、今月、累計)</p>
6	【質問事項】	「累計」は「年計」という解釈でよろしいか。
	【回答】	お見込みのとおり。
No.	書類名・ページ・項目	<p>要求水準書・54 ページ 3 署所用無停電電源装置 (2) ウ機器 1 台あたりの定格出力は、3 KVA 以上とすること。</p>
7	【質問事項】	停電時のバックアップ時間 10 分以上を満たせば、左記の定格出力以下でもよろしいか。
	【回答】	お見込みのとおり。
No.	書類名・ページ・項目	<p>要求水準書・55 ページ 第 1 2 電源設備 5 指令センター用本部用非常用発動発電機 (2) 構造概要 ウ (オ) 使用燃料</p>
8	【質問事項】	「ディーゼル軽油」と記載がありますが、連続運転時間 72 時間以上を確保するのに必要な燃料が軽油の指定数量を超える場合、使用燃料を A 重油とすることでもよろしいか。
	【回答】	要求水準書・3 ページ、第 6 基本事項、3 温室効果ガス等の排出の削減等、環境に配慮する観点に沿えば、燃料を A 重油とすることを可とする。

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・80ページ・イ個別機能 (キ)
9	【質問事項】 「既存の人事管理システム」について、対象はどの消防(局)本部になるか。	
	【回答】 埼玉西部消防局	

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・101ページ 第27 付属品・予備品 第4表 3 OAテーブル 18脚
10	【質問事項】 システム監視装置設置用とのことですので指令室への設置になるとお見受けしますが、指令室に設置する装置が収まれば数量を変更してもよろしいでしょうか。指令室以外への設置や、指令システム装置以外の機器の設置用に考えられている場合はその用途、必要サイズをお教えてください。	
	【回答】 関係消防(局)本部の指令室で使用しているOAテーブルの用途を参考として、共同指令センター等に設置予定の指令機器(システム監視装置、Net 119、地図修正など)に係る設置台として18脚を計上しているものです。 数量、設置場所、サイズ等における詳細については、設計により検討する。	

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・101ページ 第27 付属品・予備品 第4表 4 事務用椅子 53脚
11	【質問事項】 質問NO10、OAテーブルの数量変更が許容される場合、事務用椅子もOAテーブルにあわせ数量を変更してもよろしいか。1テーブルにつき2～3脚を想定しています。	
	【回答】 数量、設置場所、サイズ等における詳細については、設計により検討する。	

No.	書類名・ページ・項目	要求水準書・102ページ 第5章 受注者負担経費一覧 3 回線関連費 2) NTT 回線初期費用 ビジネスイーサーワイド (NTT)
1 2	【質問事項】 同回線の用途、区間、御見積の内訳をご教示願います。	
		【回 答】 本公募型プロポーザル方式における担当課（埼玉西部消防局警防部指令管理課）にて閲覧開示する。