

屋内貯蔵所構造設備明細書

事業の概要			倉庫業						
建築物の構造	階数	地上1階		建築面積	120.00㎡		延べ面積	120.00㎡	
	壁	延焼のおそれのある外壁	RC造 (耐火構造)	柱	鉄骨造ラスモルタル (耐火構造)		床	RC造 (耐火構造)	
		その他の壁	RC造 (耐火構造)	はり	RC造 (耐火構造)		屋根又は上階の床	RC造 (耐火構造)	
	窓	網入りガラス アルミサッシ (防火設備)	出入口	鉄製 (特定防火設備)	階段			軒高 5.9 m	
建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造			階数			建築面積	㎡	延べ面積	㎡
			建築物の構造概要						
架台の構造			鉄製（幅3,600mm×奥行2,000mm×高さ5,400mm）1基						
採光、照明設備			蛍光灯（安全造防爆構造）						
換気、排出の設備			強制換気設備						
電気設備			電気設備の基準により設置						
避雷設備			独立避雷針						
通風、冷房装置等の設備			なし						
消火設備			第4種消火設備 第5種粉末消火設備						
警報設備			非常ベル装置						
工事請負者住所氏名			狭山市中央4丁目〇〇番〇〇号 入間川工務店株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 04-29××-××××						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。