

地下タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		石油製品の販売		
タンクの設置方法		タンク室 ・ ☒ 直埋設 ・ 漏れ防止		
タンクの種類		鋼製タンク・強化プラスチック製二重殻タンク 鋼製二重殻タンク・ ☒ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク		
タンクの構造・設備	形状	横置円筒型	☒ 常圧・加圧（ kPa）	
	寸法	内径 2,400mm 鏡出 466mm 胴長 6,746mm	容量	30,000ℓ
	材質、板厚	材質：SS400 板厚：胴板8mm、鏡板9mm		
	外面の保護	鋼製強化プラスチック製二重殻タンク		
	危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要	漏洩検知装置 フロート式（30mm以内検知） 本質安全防爆		
	通気管	種 別	数	内径又は作動圧
		無弁通気管	1	50 mm 10Pa
	安全装置	種 別	数	作 動 圧
				kPa
可燃性蒸気回収設備	有（ ） ・ ☒ 無			
液量表示装置	電磁式油面計	引火防止装置	☒ 有 ・ 無	
タンク室又はタンク室以外の基礎、固定方法の概要	基礎は鉄筋コンクリート造、厚さ300mmとし、80×9mmの鋼製バンド、径19mmのアンカーボルト4本で固定する。			
注入口の位置	遠方注入口	注入口付近の接地電極	☒ 有 ・ 無	
ポンプ設備の概要		別件許可の一般取扱所の固定注油設備に接続する。		
配管	地下埋設配管はタンク上部及び根入れ部を除き全て樹脂管とする。タンク上部及び根入れ部はSBP-PEL管及びSGP白ガス管とする。			
電気設備	電気設備の基準による。			
消火設備	第5種 粉末消火設備 2本			
工事請負者住所氏名	狭山市大字水野〇〇番地〇 広瀬フロイント産業株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 04-29××-××××			

- 備 考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「直埋設」とは、二重殻タンクをタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。
- 3 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものをいう。