

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		運送業			
専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁	床		
		その他の壁			
	出入口	(しきい高さ cm)		その他	
タンクの構造・設備	形状	角形	寸法	幅 1,000mm 奥行 600mm 高さ 800mm	
	容量	500ℓ	材質、板厚	SS400・4.5mm	
	通気管	内径25mm×1	給油、注油設備	給油設備20ℓ/分×1	
タンクの固定方法		車止め			
採光、照明設備		なし			
換気、排気の設備		なし			
消火設備		第5種 粉末消火器			
工事請負者住所氏名		飯能市大字坂石〇〇〇番地〇〇 名栗油化工業株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 042-×××-××××			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。