

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	油槽所
区画内面積	5m×10m 50m ²
さく等の構造	周囲に杭（ステンレス製1m）を2m間隔で設け、その間に鎖を設ける。
地盤面の状況	周囲の地盤面より10cm高くしたコンクリート舗装面とし、周囲に側溝（10cm×10cm×10cm）及び油分離槽を設ける。
架台の構造	なし
消火設備	第4種 大型粉末消火器 2本 第5種 小型粉末消火器 2本
工事請負者名 住所氏名	日高市大字高萩〇〇〇〇番地〇 株式会社猿田テクノス 代表取締役 〇〇 〇〇 電話 042-×××-××××

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。